

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL0134/2/2022
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

En Guadalajara, Jalisco, siendo las **14:30** horas del día **06 de septiembre del 2022**, estando debidamente constituidos como Unidad Centralizada de Compras de la Secretaría de Administración, en las instalaciones de la Dirección General de Abastecimientos ubicada en Avenida Prolongación Alcalde No. 1221, Col Miraflores, en esta ciudad; de conformidad con los artículos 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios así como 63 y 65 de su Reglamento; en cumplimiento a lo establecido en el punto 5.1 de las Bases de la **Licitación Pública Local LPL0134/2/2022 Sin Concurrencia del Comité**, denominada **“ADQUISICIÓN DE LUMINARIA SOLICITADA POR LA FISCALÍA ESTATAL”**, se hace constar la participación de las siguientes personas:

Por la Convocante	
Nombre	Cargo
Lic. Jorge Alberto Zaragoza Vázquez	Representante de la Unidad Centralizada de Compras
Lic. Carlos Alejandro Orquiz Ramírez.	Comprador

Por el Área Requiriente	
Nombre	Cargo
C. Héctor Miguel Rodríguez Martínez	Encargado de la Coordinación de mantenimiento, limpieza y fotocopiado

Participantes	
Nombre del Representante	Razón Social/Nombre
Diego Alberto Escobar Rodríguez	PROVEEDORA DE SOLUCIONES DEL SUR S.A. DE C.V.
Marco Vladimir Quiroz Acosta	IMPACTO INGENIERÍA Y CONTRUCCIÓN S.A. DE C.V.

Acto seguido y en apego a la convocatoria de la licitación mencionada, sólo se dará respuesta a las preguntas que se hayan enviado en el formato, hora y fecha establecidos en las mismas, en el entendido que no se dará respuesta a las preguntas que surjan posterior a la fecha y hora señalada. Las preguntas que a continuación se exponen las enviaron los participantes vía correo electrónico mismas que se presentan exactamente como las redactaron:

Participante: PROVEEDORA DE SOLUCIONES DEL SUR S.A. DE C.V.


1. Anexo técnico, punto 2 Requerimientos, Partida 1.
Lámpara Panel Led 45W 60 x 60, en el apartado de la Descripción del mismo, la requirente solicita; “...Terminado satinado, Color de luz blanco frío, Ángulo de apertura 120°, Material de la carcasa de lámina de acero, Flujo luminoso de 3500 lm, Temperatura de color de 4 000k, horas de vida 25 000h...”

Dado las características solicitadas nos indican que se trata de un equipo que se encuentra discontinuado, Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar un producto que sustituye al solicitado, que cuenta con las siguientes características:
Lámpara Panel Led 40W 60 x 60 Terminado blanco, Color de luz blanco neutro, Ángulo de apertura 120°, Material de la carcasa de lámina de acero, Flujo luminoso de 3800 lm, Temperatura de color de 4 000k, 30000 Horas de vida, Garantía. 5 años por defectos de fábrica. ¿Se acepta la propuesta? **R: Se acepta su propuesta.**

2. Anexo técnico, punto 2 Requerimientos, Partida 2.
Reflector, Led 100w 6 500k, en el apartado de la Descripción del mismo, la requirente solicita; “...Terminado Negro, Pantalla de cristal, Color de luz, Luz de día, Ángulo de apertura 110°, material de la Carcasa de aluminio, Flujo luminoso de 8 000 lm, Temperatura de color de 6 500 k, Horas de vida 25 000h....”

Dado las características solicitadas nos indican que se trata de un equipo que se encuentra discontinuado, Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar un producto que sustituye al solicitado, que cuenta con las siguientes características:
Terminado. Negro, Pantalla de cristal, Color de luz, Luz de día, Ángulo de apertura 120°, material de la Carcasa de aluminio, Flujo luminoso de 8 000 lm, Temperatura de color de 6 500 k, 25 000 Horas de vida. ¿Se acepta la propuesta? **R: Se acepta su propuesta.**

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los asistentes a la junta de aclaraciones referente a la Licitación Pública Local LPL0091/2/2022 Sin Concurrencia del Comité.





**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL0134/2/2022
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ**

3. Anexo técnico, punto 2 Requerimientos, Partida 3.

Lámpara, Led de 9W 2PIN T8, en el apartado de la Descripción del mismo, la requirente solicita; "...Terminado Transparente, Color de luz. Luz de día, Ángulo de apertura de 120°, Material de la carcasa de cristal, Flujo luminoso de 800 lm, Temperatura de color de 4 000 k, Horas de vida 15 000h...."

Dado las características solicitadas nos indican que se trata de un equipo que se encuentra discontinuado, Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar un producto que sustituye al solicitado, que cuenta con las siguientes características: Terminado Transparente, Color de luz. Blanco neutro, Ángulo de apertura de 120°, Material de la carcasa de cristal, Flujo luminoso de 800 lm, Temperatura de color de 4 000 k, 15 000 Horas de vida. ¿Se acepta la propuesta? **R: Se acepta su propuesta.**

4. Anexo técnico, punto 2 Requerimientos, Partida 4

Lámpara, Led T8 18W 2PIN T8., en el apartado de la Descripción del mismo, la requirente solicita; "...Terminado transparente, Color de luz, luz de día, Ángulo de apertura 120°, Material de la carcasa de cristal, Tipo de bulbo T8, Flujo luminoso de 1 600 lm, Temperatura de color de 6 500k, Horas de vida 30 000h...."

Dado las características solicitadas nos indican que se trata de un equipo que se encuentra discontinuado, Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar un producto que sustituye al solicitado, que cuenta con las siguientes características: Terminado transparente, Color de luz, luz de día, Ángulo de apertura 120°, Material de la carcasa de cristal, Tipo de bulbo T8, Flujo luminoso de 1 600 lm, Temperatura de color de 6 500k, 20 000 Horas de vida. ¿Se acepta la propuesta? **R: Se acepta su propuesta.**

5. Anexo técnico, punto 2 Requerimientos, Partida 5

Lámpara, Led circular 12w, en el apartado de la Descripción del mismo, la requirente solicita; "...Luminario de Sobreponer/Empotrar en techo para uso de interior, Material de policarbonato con acabado color blanco, Horas de vida 15 000h, Óptica de 120°, Flujo luminoso 720 lm, Temperatura de color 3 000 k...."

Dado las características solicitadas nos indican que se trata de un equipo que se encuentra discontinuado, Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar un producto que sustituye al solicitado, que cuenta con las siguientes características: Luminario de Sobreponer/Empotrar en techo para uso de interior, Material de carcasa de aluminio y difusor de policarbonato con acabado color blanco, 15 000 Horas de vida, Óptica de 100°, Flujo luminoso 720 lm, Temperatura de color 6 500 k. ¿Se acepta la propuesta? **R: Se acepta su propuesta.**

6. Anexo técnico, punto 2 Requerimientos, Partida 6.

Lámpara, Led circular 18w, en el apartado de la Descripción del mismo, la requirente solicita; "...Circular de sobreponer, Temperatura de color 6 500k, Color de luz, luz de día, Flujo luminoso 1 500 lm, Policarbonato con acabado blanco, Horas de vida 20 000h...."

Dado las características solicitadas nos indican que se trata de un equipo que se encuentra discontinuado, Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar un producto que sustituye al solicitado, que cuenta con las siguientes características: Circular de sobreponer, Temperatura de color 6 500k, Color de luz, luz de día, Flujo luminoso 1 300 lm, Carcasa de aluminio y difusor de policarbonato con acabado blanco, 15 000 Horas de vida. ¿Se acepta la propuesta? **R: Se acepta su propuesta.**

Participante: IMPACTO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.

1.- Relativo al anexo Técnico, página 19. 2. Requerimientos, partida 1, Lámpara Panel LED 45 W, 60 x 60. El producto que cumple al 100% las características solicitadas se encuentran discontinuado por el fabricante, siendo sustituido por uno de mayor eficiencia, es decir, menor consumo (W), mayor flujo luminoso (LM), y mayor vida útil (HORAS). Asimismo, se solicita con marco de aluminio, siendo sustituido este por uno de marco laminado en acero en el entendido que no se compromete la ligereza del producto ni la rigidez estructural del mismo. ¿Acepta la convocante la oferta de las características mencionadas del producto que sustituye al que requiere? **R: Se acepta su propuesta.**

2.- En la página 19, relativo a las partidas 1,2 y 3 la convocante solicita y/o señala de forma distinta un mismo valor de tono de luz, es decir; Partida 1 color blanco frío 4,000 K, partida 2 color de día 6,500 K, Partida 3 color luz de día 4,000 K; consecuentemente no se mantiene la relación entre color y temperatura, esto podría ocurrir por errores en las bibliografías de los fabricantes ya que, el COLOR es un término cualitativo y la TEMPERATURA DE COLOR es un término cuantitativo. ¿Se solicita a la convocante se considere en las partidas 1,2 y 3 únicamente la temperatura de color (K) y no el color de luz, se acepta? **R: Se acepta únicamente la temperatura de color (k)**

3.-En la página 19, en la partida 2 el producto que cumple al 100% las características solicitadas se encuentran discontinuado por el fabricante, siendo sustituido por uno que cuenta con un ángulo de apertura de 120° permitiendo un ángulo de mayor cobertura de iluminación. ¿Acepta la convocante la oferta de las características mencionadas del producto que sustituye al que requiere? **R: Se acepta su propuesta.**

4.- En la página 19, partida 4, lámpara LED T8 18W 2 PIN se solicita, el producto que cumple al 100% las características solicitadas se encuentran discontinuado por el fabricante, siendo sustituido por uno que cuenta con un ángulo de apertura de 210°. ¿Acepta la convocante la oferta de las características mencionadas del producto que sustituye al que requiere? **R: Se acepta su propuesta.**

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los asistentes a la junta de aclaraciones referente a la Licitación Pública Local LPL0091/2/2022 Sin Concurrencia del Comité.



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL0134/2/2022
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ**

5.- En la página 19, Partida 4, lámpara LED T8 18W 2 PIN solicita un producto que tenga 30,000 horas de vida, sin embargo, debido a la naturaleza de su constitución y tras consultar varios fabricantes, la vida promedio de este tipo de lámparas es de 20,000 horas. ¿Acepta la convocante el producto con 20,000 horas de vida? **R: Se acepta su propuesta.**

6.- En la página 19, Partida 5, solicita un producto con un ángulo de apertura de 120°, sin embargo, debido a la naturaleza de su constitución y tras consultar varios fabricantes, se determinó que la medida promedio de este ángulo de apertura es de 100°. ¿Acepta la convocante el producto con un ángulo de apertura de 100°? **R: Se acepta su propuesta.**

7.- En la página 19, Partida 6, solicita un flujo luminoso de 1,500 LM, 20,000 horas de vida; sin embargo, debido a la naturaleza de su constitución y tras consultar varios fabricantes, se determinó que la medida promedio del flujo luminoso es de 1,300 LM y de 15,000 horas de vida. ¿Acepta la convocante el producto con un flujo luminoso es de 1,300 LM y de 15,000 horas de vida? **R: Se acepta su propuesta.**

No habiendo más preguntas y hechos que hacer constar, los participantes consideran salvaguardados en su beneficio y en beneficio de sus representados, sus derechos constitucionales, humanos y demás garantías que se desprendan de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la del Estado de Jalisco y cualquier otro ordenamiento legal, por lo que ninguno se reserva prerrogativa alguna en contra de éste acto.

Se cierra la presente acta siendo las **14:45** horas del día **06 de septiembre del 2022**, y en cumplimiento con el artículo 63 numeral 1 fracción V de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios así como 63 y 65 del Reglamento firmando los asistentes a dicho acto.

Esta Acta consta de **03** páginas, firmadas por los asistentes para los efectos legales y administrativos conducentes.

Por la Convocante		
Nombre	Cargo	Firma
Lic. Jorge Alberto Zaragoza Vázquez	Representante de la Unidad Centralizada de Compras	
Lic. Carlos Alejandro Orquiz Ramírez.	Comprador	
C. Héctor Miguel Rodríguez Martínez	Encargado de la Coordinación de mantenimiento, limpieza y fotocopiado	

Participante Asistente		
Nombre del Representante	Razón Social/Nombre	Firma
Amira Yahaira del Toro	IMPACTO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V	
Christian Uribe Granja	JUAN CARLOS GRANJA VERDUZCO	

----- FIN DE ACTA -----

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los asistentes a la junta de aclaraciones referente a la Licitación Pública Local LPL0091/2/2022 Sin Concurrencia del Comité.

